

# CERTIFICADO DE ENSAYO SIMPLIFICADO

Nr 18/17025-1113 S

Bellaterra, 18 de abril de 2018

**Prefabricats Decoratius  
Catalunya, S.L.**  
C/ La Pedrosa, 12-14  
08783 - MASQUEFA ( Barcelona)

**REMATE PARA PISCINAS  
Acabado Raspado micrograno blanco**



## Ensayo solicitado y resumen de resultados:

**Determinación del valor de resistencia al deslizamiento/resbalamiento de los pavimentos sin pulir ( USRV ).**

- UNE-ENV 12633:2003, Anexo A
- Código Técnico de la Edificación, Sección SUA-1 SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE CAÍDAS

FECHA DE REALIZACIÓN DEL ENSAYO: 18 de abril de 2018.

**Valor USRV de la muestra: 77  
Resistencia al deslizamiento Rd: CLASE 3**

Responsable de Materiales de Construcción.  
**LGAI TECHNOLOGICAL CENTER, S.A.**

Técnico Responsable  
**LGAI TECHNOLOGICAL CENTER, S.A.**

Los resultados completos figuran en el informe/s de ensayo original a disposición del cliente con nº de expediente 18/17025-1113  
Los resultados especificados en este documento corresponden exclusivamente al material recibido en Applus+LGAI y ensayado según las indicaciones que se presentan.

Applus+, garantiza que este trabajo se ha realizado dentro de lo exigido por nuestro Sistema de Calidad y Sostenibilidad, habiéndose cumplido las condiciones contractuales y la normativa legal.

En el marco de nuestro programa de mejora, les agradecemos nos transmitan cualquier comentario que consideren oportuno, dirigiéndose al responsable que firma este escrito, o bien, al Director de Calidad de Applus+, en la dirección: [satisfaccion.cliente@applus.com](mailto:satisfaccion.cliente@applus.com).

# CERTIFICADO DE ENSAYO SIMPLIFICADO

Nr 18/17025-1112 S

Bellaterra, 18 de abril de 2018

**Prefabricats Decoratius  
Catalunya, S.L.**  
C/ La Pedrosa, 12-14  
08783 - MASQUEFA ( Barcelona)

**REMATE PARA PISCINAS  
Acabado Raspado 3/5 mm**



## Ensayo solicitado y resumen de resultados:

**Determinación del valor de resistencia al deslizamiento/resbalamiento de los pavimentos sin pulir ( USRV ).**

- UNE-ENV 12633:2003, Anexo A
- Código Técnico de la Edificación, Sección SUA-1 SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE CAÍDAS

FECHA DE REALIZACIÓN DEL ENSAYO: 18 de abril de 2018.

**Valor USRV de la muestra: 71  
Resistencia al deslizamiento Rd: CLASE 3**

Responsable de Materiales de Construcción.  
**LGAI TECHNOLOGICAL CENTER, S.A.**

Técnico Responsable  
**LGAI TECHNOLOGICAL CENTER, S.A.**

Los resultados completos figuran en el informe/s de ensayo original a disposición del cliente con nº de expediente 18/17025-1112  
Los resultados especificados en este documento corresponden exclusivamente al material recibido en Applus+LGAI y ensayado según las indicaciones que se presentan.

Applus+, garantiza que este trabajo se ha realizado dentro de lo exigido por nuestro Sistema de Calidad y Sostenibilidad, habiéndose cumplido las condiciones contractuales y la normativa legal.

En el marco de nuestro programa de mejora, les agradecemos nos transmitan cualquier comentario que consideren oportuno, dirigiéndose al responsable que firma este escrito, o bien, al Director de Calidad de Applus+, en la dirección: [satisfaccion.cliente@applus.com](mailto:satisfaccion.cliente@applus.com).